

Калининское МУП «Градостроительство»

Градостроительное заключение

от 22.05 2013г.

№ 149

ст. Калининская

Градостроительное заключение подготовлено по заявке заведующей МБДОУ-детский сад № 4, на предмет обеспечения требований беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Произведено обследование одноэтажного здания детского сада № 4, расположенного в ст. Старовеличковской по ул. Долиновской, 144.

Обследованием на месте установлено: здание детского сада имеет несколько входов. Мероприятия для свободного доступа МГН в здание, разработаны для входа в помещение № 18 (согласно техпаспорта). Ширина однопольной входной двери составляет 0,86м (при норме 1,20м.), что не соответствует требованиям п.5.1.4 СП 59.13330.2012. Высота цоколя здания от уровня отмотки составляет 0,25м. Площадка и навес не соответствуют норме.

Согласно СП.59.13330.2012 «СниП 35-01-2001» п.1.2, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011г. № 605, в случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН следует осуществлять мероприятия в рамках «разумного приспособления».

С этой целью необходимо произвести следующие мероприятия:

- покрытие пешеходной дорожки к зданию, пандуса и площадки должно быть из твёрдых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрации при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление обуви и колёс кресла-коляски при сырости и снеге;
- произвести реконструкцию входной площадки и ступеней. Размер площадки с пандусом должен быть не менее 2,2х2,2м. Ширина ступеней 40см, высота 12-15см. Над площадкой и ступенями предусмотреть навес с обеспечением водоотвода.
- произвести строительство пандуса. При существующей высоте крыльца длина пандуса, при угле 5%, должна составлять 5.0м. Пандус должен иметь

бортики высотой 50мм и двустороннее ограждение поручнями на высоте 0,9 и 0,7м. Предусмотреть устройство навеса над пандусом. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчётливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.

-перед крыльцом и пандусом за 0,8 и 0,9м должна быть предусмотрена тактильная полоса шириной 0,3-0,5м., для слабовидящих.

-предусмотреть указатель направления, указывающий путь к пандусу;

Вместо пандуса, в качестве варианта, возможно использование кнопки вызова на выносной опоре. Цвет кнопки должен отличаться от цвета опоры. Данное предложение должно быть согласовано с общественным объединением инвалидов (закон Краснодарского края от 27.04.2007г № 1229-КЗ ст.5, п.7.).

Директор КМУП «Градостроительство»



Р.Е.Шевченко